

國立臺北大學

作業環境監測報告

一、監測日期： 113 年 05 月 03 日

二、起迄時間： 09:00 ~ 12:00

三、監測方法：

※二氧化碳監測，以二氧化碳儀器進行監測，量測高度為人員呼吸帶。

四、監測處所：新北市三峽區大學路 151 號

五、監測結果(含位置圖)：如后

六、監測人員姓名：

張育仁 賴慶倫

七、報告未經監測機構及客戶同意應不得複製。但全部複製者，不在此限。





祐大技術顧問股份有限公司
Yu Da Technical Consultant CO., LTD

勞動部認可作業環境監測機構

地址：(32046) 桃園市中壢區中央西路二段 168 號 2 樓

網址：<http://www.yuda.com.tw>

中壢公司：

電話：(03)4930034-251 傳真：(03)4927052

台中公司：

電話：(04)22060728 傳真：(04)22060115

摘要

一、直讀式儀器監測：

1. 二氧化碳監測：

此次二氧化碳監測共 360 點，監測結果未發現超過標準值。




作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(人文大樓)

監測日期：113 年 05 月 03 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6026)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
B1F-1	走道	527	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
B1F-2	走道	546		
1F-1	走道	494		
1F-2	文 1F11 教室	726		
1F-3	文 1F10 教室	682		
1F-4	走道	542		
2F-1	走道	472		
2F-2	文 2F11 教室	679		
2F-3	文 2F10 教室	525		
2F-4	文 2F09 教室	736		
2F-5	文 2F07 教室	677		
2F-6	走道	493		
2F-7	文 2F02 教室	535		
3F-1	走道	531		
3F-2	文 3F12 教室	662		
3F-3	文 3F09 教室	659		
3F-4	語言中心	737		
3F-5	走道	577		
3F-6	文 3F01 教室	669		
3F-7	多媒體語言自學中心	561		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：

甲 化賴慶倫
技術士賴慶倫

MEQS-02-008-06


作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(人文大樓)

監測日期：113 年 05 月 03 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6026)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
4F-1	走道	590	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
4F-2	文 4F09 教室	611		
4F-3	文 4F07 教室	512		
4F-4	文 4F06 教室	592		
4F-5	走道	546		
4F-6	語言中心	504		
5F-1	走道	495		
5F-2	走道	508		
5F-3	文 5F07 教室	499		
5F-4	文 5F06 教室	532		
6F-1	走道	572		
6F-2	走道	533		
6F-3	應用外語學系辦公室	509		
6F-4	應用外語學系主任辦公室	515		
7F-1	走道	551		
7F-2	文 7F20 研討室	624		
7F-3	文 7F18 研討室	658		
7F-4	走道	513		
7F-5	中國文學系辦公室	555		
8F-1	走道	517		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：甲化賴慶倫
技術士

MEQS-02-008-06


作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(人文大樓)

監測日期：113 年 05 月 03 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6026)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
8F-2	研討室	586	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
8F-3	歷史學系辦公室	889		
8F-4	歷史學系主任辦公室	665		
8F-5	民俗藝術與文化資產研究所辦公室	517		
8F-6	民俗藝術與文化資產研究所所長辦公室	537		
8F-7	走道	513		
8F-8	文物展示室	527		
9F-1	走道	507		
9F-2	師資培育中心	644		
9F-3	走道	552		
10F-1	走道	502		
10F-2	走道	478		
10F-3	人文學院辦公室	657		
10F-4	人文學院院長辦公室	631		
11F-1	走道	506		
12F-1	走道	541		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：

甲化賴慶倫
技術士

MEQS-02-008-06

作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(商學大樓)

監測日期：113 年 05 月 03 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6026)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
B1F-1	餐廳	506	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
B1F-2	機電辦公室	533		
1F-1	商 1F15 教室	712		
1F-2	商 1F11 教室	677		
1F-3	商 1F09 教室	605		
1F-4	商 1F05 教室	626		
1F-5	商 1F04 教室	573		
2F-1	商 2F10 教室	619		
2F-2	商 2F12 教室	752		
2F-3	商 2F07 教室	668		
2F-4	梯廳	533		
2F-5	商 2F05 教室	552		
2F-6	商 2F03 教室	756		
3F-1	商 3F11 教室	612		
3F-2	商 3F10 教室	663		
3F-3	梯廳	530		
3F-4	休閒運動管理學系辦公室	517		
3F-5	商學院辦公室	556		
3F-6	商學院院長辦公室	555		
4F-1	商學院多功能演講廳(施工中)	569		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：甲化賴慶倫
技術士賴慶倫

MEQS-02-008-06

作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(商學大樓)

監測日期：113 年 05 月 03 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6026)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
4F-2	梯廳	523	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
5F-1	商 5F01 教室	491		
5F-2	商 5F02 教室	496		
5F-3	企業管理學系辦公室	544		
5F-4	企業管理學系會議室	532		
5F-5	企業管理學系主任辦公室	547		
6F-1	研究生研究室	672		
6F-2	商 6F01 教室	523		
6F-3	商 6F02 教室	547		
6F-4	會計學系辦公室	653		
6F-5	會計學系主任辦公室	525		
7F-1	網路行銷研究室	538		
7F-2	商 7F01 教室	692		
7F-3	商 7F02 教室	542		
7F-4	統計學系辦公室	642		
7F-5	統計學系主任辦公室	526		
8F-1	國際企業研究所所長辦公室	514		
8F-2	國際企業研究所辦公室	572		
8F-3	資訊管理研究所所長辦公室	534		
8F-4	資訊管理研究所辦公室	559		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

甲 化賴慶倫
技術士

監測人員：

MEQS-02-008-06


作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(商學大樓)

監測日期：113 年 05 月 03

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6026)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
8F-5	商 8F01 教室(上課)	612	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
8F-6	金融與合作經營學系主任辦公室	508		
8F-7	金融與合作經營學系辦公室	576		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

甲化賴慶倫
技術士

監測人員：

MEQS-02-008-06

作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(公共事務學院)

監測日期：113 年 05 月 03 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6020)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
4F-1	437 學會辦公室	429	二氧化碳 容許暴露 標準 5000ppm	
4F-2	418 系辦公室	530		
4F-3	444 研究生研究室	479		
4F-4	442 研究生研究室	481		
4F-5	448 研究生研究室	435		
4F-6	450 研究生研究室	413		
5F-1	532 公共研究室	903		
5F-2	走道	418		
5F-3	516 系辦公室	477		
5F-4	514 閱覽室	496		
5F-5	走道	380		
6F-1	612 研究生研究室	496		
6F-2	633 研究生研究室	485		
6F-3	608 研究生研究室	405		
6F-4	632 所辦公室	551		
6F-5	629 規劃作業教室	553		
7F-1	走道	386		
7F-2	710 所辦公室	439		
7F-3	705 教授辦公室	425		
7F-4	733 研究生研究室	407		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

甲物甲化
技術士張育仁

監測人員：

MEQS-02-008-06

作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(公共事務學院)

監測日期：113 年 05 月 03 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6020)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
4F-1	437 學會辦公室	429	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
4F-2	418 系辦公室	530		
4F-3	444 研究生研究室	479		
4F-4	442 研究生研究室	481		
4F-5	448 研究生研究室	435		
4F-6	450 研究生研究室	413		
5F-1	532 公共研究室	903		
5F-2	走道	418		
5F-3	516 系辦公室	477		
5F-4	514 閱覽室	496		
5F-5	走道	380		
6F-1	612 研究生研究室	496		
6F-2	633 研究生研究室	485		
6F-3	608 研究生研究室	405		
6F-4	632 所辦公室	551		
6F-5	629 規劃作業教室	553		
7F-1	走道	386		
7F-2	710 所辦公室	439		
7F-3	705 教授辦公室	425		
7F-4	733 研究生研究室	407		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：甲物甲化張育仁
技術士

MEQS-02-008-06

作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(公共事務學院)

監測日期：113 年 05 月 03 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6020)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
8F-1	走道	516	二氧化碳 容許暴露 標準 5000ppm	
8F-2	826 土地與環境規劃研究中心辦公室	511		
8F-3	806 師生交誼廳	576		
8F-4	830 空間資訊室	490		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：甲物甲化張育仁
技術士

作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(法律學院)

監測日期：113 年 05 月 03 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6020)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
1F-1	比較法資料中心	409	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
1F-2	走道	365		
1F-3	師生聯誼空間	399		
1F-4	國際法學社	498		
1F-5	走道	396		
2F-1	走道	499		
2F-2	225 教室	520		
2F-3	217 教室	414		
2F-4	215 教室	421		
2F-5	走道	484		
2F-6	202 教室	651		
3F-1	313 法律學院學生閱覽室	504		
3F-2	313 法律學院學生閱覽室	511		
3F-3	312 法律學院學生閱覽室	450		
3F-4	311 法律學院學生閱覽室	507		
3F-5	318 研究室	482		
3F-6	305 研究室	491		
4F-1	420 研究室	570		
4F-2	421 研究室	505		
4F-3	414 教室	411		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：甲物甲化張育仁
技術士

MEQS-02-008-06

作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(法律學院)

監測日期：113 年 05 月 03 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6020)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
4F-4	公共自習室	581	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
4F-5	407 研究室	550		
5F-1	走道	404		
5F-2	531 研究室	407		
5F-3	518 研究室	409		
5F-4	513 研究室	544		
5F-5	512 研究室	531		
5F-6	走道	371		
6F-1	624 聯合辦公室	415		
6F-2	走道	400		
6F-3	617 資源教室	423		
6F-4	612 院長室	505		
6F-5	610 法律學系辦公室	569		
6F-6	走道	401		
7F-1	走道	390		
7F-2	728 教授辦公室(門口)	411		
7F-3	709 教授辦公室(門口)	420		
7F-4	706 教授辦公室(門口)	436		
7F-5	走道	377		
8F-1	走道	400		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

甲物甲化張育仁
技術士

監測人員：

MEQS-02-008-06

作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(法律學院)

監測日期：113 年 05 月 03 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6020)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
8F-2	838 教授辦公室	405	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
8F-3	831 教授辦公室	402		
8F-4	走道	403		
			二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：張育仁
甲物甲化
技術士

MEQS-02-008-06

作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(行政大樓)

監測日期：113 年 05 月 03 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司 監測結果

監測項目：二氧化碳(L6026)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
B1F-1	永續辦公室	562	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
B1F-2	走道	521		
1F-1	健康中心	637		
1F-2	文書組	629		
1F-3	營繕組	623		
1F-4	出納組	572		
2F-1	學務長辦公室	664		
2F-2	學務長秘書室	693		
2F-3	學生事務處	533		
2F-4	軍訓室	570		
2F-5	總務長辦公室	522		
2F-6	總務長秘書室	623		
2F-7	總務處	767		
3F-1	教務長辦公室	563		
3F-2	綜合業務組	553		
3F-3	教務處	637		
3F-4	環境組	542		
3F-5	職涯發展中心	498		
3F-6	教學發展中心	531		
3F-7	綜合企劃組	408		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：甲化賴慶倫
技術士

MEQS-02-008-06

作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(行政大樓)

監測日期：113 年 05 月 03 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6026)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
3F-8	通識教育中心	522	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
3F-9	研發長秘書室	547		
3F-10	校務研究辦公室	512		
4F-1	國際事務處	551		
4F-2	梯廳	609		
5F-1	校友中心	671		
5F-2	主計室辦公室	661		
5F-3	人事室辦公室	720		
6F-1	校長室	580		
6F-2	校長秘書室	619		
6F-3	學術副校長室	562		
6F-4	學術副校長秘書室	539		
6F-5	秘書室	612		
6F-6	行政副校長室	535		
6F-7	行政副校長秘書室	526		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：甲化賴慶倫
技術士

MEQS-02-008-06

作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(社會科學大樓)

監測日期：113 年 05 月 03 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6026)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
B1F-1	B01 階梯教室	682	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
B1F-2	B02 階梯教室	539		
B1F-3	閱覽室	591		
1F-1	112 教室	625		
1F-2	110 教室	503		
1F-3	102 教室	696		
1F-4	107 教室	516		
1F-5	103 階梯教室	620		
1F-6	104 階梯教室	872		
2F-1	210 教室	652		
2F-2	209 教室	560		
2F-3	207 教室	489		
2F-4	201 教室	565		
2F-5	206 教室	736		
2F-6	大數據與智慧城市研究中心	522		
3F-1	經濟學系主任辦公室	599		
3F-2	經濟學系辦公室	629		
3F-3	碩士研究室	570		
3F-4	共用閱覽室	669		
3F-5	經濟學系助理室	672		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：甲化賴慶倫
技術士賴慶倫

MEQS-02-008-06

作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(社會科學大樓)

監測日期：113 年 05 月 03 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6026)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
4F-1	永續創新國際學院院長辦公室	695	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
4F-2	永續創新國際學院辦公室	499		
4F-3	碩士研究室	654		
4F-4	會議室	498		
5F-1	犯罪學研究所會議室	601		
5F-2	犯罪學研究所所長辦公室	612		
5F-3	犯罪學研究所辦公室	962		
5F-4	共用閱覽室	621		
5F-5	研討室	592		
6F-1	專業教室	637		
6F-2	社會學系會議室	673		
6F-3	社會學系主任辦公室	632		
6F-4	社會學系辦公室	829		
7F-1	社會工作學系會議室	745		
7F-2	社會工作學系主任辦公室	572		
7F-3	社會工作學系辦公室	969		
7F-4	碩士研究室	639		
8F-1	多功能空間	611		
8F-2	USR&UFO 計劃辦公室	836		
8F-3	社會科學院院長辦公室	545		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：甲化賴慶倫
技術士賴慶倫

MEQS-02-008-06

作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(圖書大樓)

監測日期：113 年 05 月 03 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6020)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
1F-1	服務櫃台	428	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
1F-2	多媒體及閱報區	425		
1F-3	寰宇開卷專區	429		
1F-4	現刊區	431		
2F-1	藝文展覽區	387		
2F-2	閱讀區	409		
2F-3	閱讀區	399		
2F-4	閱讀區	394		
3F-1	閱讀區	408		
3F-2	閱讀區	402		
3F-3	閱讀區	400		
3F-4	閱讀區	411		
3F-5	閱讀區	409		
3F-6	閱讀區	398		
4F-1	閱讀區	401		
4F-2	閱讀區	409		
4F-3	閱讀區	403		
4F-4	閱讀區	405		
4F-5	閱讀區	429		
5F-1	閱讀區	431		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：甲物甲化張育仁
技術士

MEQS-02-008-06


作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(圖書大樓)

監測日期：113 年 05 月 03 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6020)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
5F-2	閱讀區	436	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
5F-3	閱讀區	420		
5F-4	閱讀區	406		
5F-5	中文過期期刊區	398		
5F-6	中文過期期刊區	400		
6F-1	採編組	456		
6F-2	506 秘書室	461		
6F-3	會議室	417		
6F-4	校史館	427		
6F-5	校史館	423		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：張育仁
技術士

MEQS-02-008-06


作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(資訊大樓)

監測日期：113 年 05 月 03 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6020)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
B1F-1	演講廳	416	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
B1F-2	大廳	433		
B1F-3	創創聚場	445		
B1F-4	歐臥室	415		
2F-1	研究發展組	670		
2F-2	系統組	700		
2F-3	主任室	406		
2F-4	作業組	451		
2F-5	行政及諮詢組	422		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

甲物甲化張育仁
技術士

監測人員：

MEQS-02-008-06

作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(綜合體育館暨活動中心)

監測日期：113 年 05 月 03 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司 監測結果

監測項目：二氧化碳(L6020、L6026) 記錄專用章

監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
B1F-1	走道	631	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
B1F-2	B1F29 辦公室	762		
B1F-3	櫃台	804		
B1F-4	游泳池	539		
1F-1	走道	575		
1F-2	場地器材組辦公室	592		
1F-3	運動中心辦公室	605		
1F-4	運動表現訓練中心	670		
2F-1	走道	376		
2F-2	體適能中心(櫃台)	709		
2F-3	體適能中心	820		
3F-1	走道	400		
3F-2	體育辦公室	433		
3F-3	體育主任辦公室	412		
3F-4	走道	401		
3F-5	飛輪教室	403		
4F-1	社團辦公室	410		
4F-2	走道	403		
4F-3	社團辦公室	390		
4F-4	社團辦公室	451		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

甲化賴慶倫
技術士

甲物甲化張育仁
技術士

監測人員：

MEQS-02-008-06

作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(音律電機資訊大樓)

監測日期：113 年 05 月 03 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6020)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
B1F-1	資工系學會辦公室	385	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
B1F-2	電機系學會辦公室	399		
B1F-3	通訊系學會辦公室	405		
1F-1	106 教室	413		
1F-2	105 教室	419		
1F-3	104 教室	422		
1F-4	101 教室	631		
1F-5	102 教室	690		
2F-1	208 教室	430		
2F-2	207 教室	412		
2F-3	206 教室	396		
2F-4	204 教室	407		
2F-5	203 教室	385		
3F-1	電資學院儲藏室	426		
3F-2	316 教師休息室	412		
3F-3	315 通訊系辦公室	420		
3F-4	313 電機系辦公室	480		
3F-5	走道	396		
4F-1	走道	387		
4F-2	410 電子電路暨數位系統實驗室	985		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：張育仁
技術士

MEQS-02-008-06


作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(音律電機資訊大樓)

監測日期：113 年 05 月 03 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6020)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
4F-3	走道	409	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
4F-4	403 資工系專題製作研究室	405		
4F-5	402 通訊系專題製作研究室	428		
4F-6	401 機械系專題製作研究室	419		
5F-1	走道	356		
5F-2	513 嵌入式系統與應用實驗室	471		
5F-3	走道	370		
5F-4	511 分散及行動力計算實驗室	439		
5F-5	503 無線和行動網路實驗室	428		
6F-1	走道	358		
6F-2	619 智慧車電系統	439		
6F-3	走道	375		
6F-4	608 前瞻科技研究基地 I	399		
6F-5	607 智慧建模與控制實驗室	413		
7F-1	教師休息室	423		
7F-2	走道	389		
7F-3	走道	377		
8F-1	走道	379		
8F-2	走道	409		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：張育仁
技術士

MEQS-02-008-06