

---

# 作業環境監測報告

(國立臺北大學)

報告編號：1131104-1830

監測日期：113年11月04日

---

☆☆作業環境監測項目☆☆

二氧化碳監測



**祐大技術顧問股份有限公司**

---

- 中壢公司：電話：(03) 4930034 分機 251 傳真：(03) 4927052  
桃園市中壢區中央西路二段168號二樓
- 台中公司：電話：(04) 22060728 傳真：(04) 22060115  
台中市北區中清路一段100號十樓之一
- 高雄公司：電話：(07) 6227860 傳真：(07) 6223439  
高雄市岡山區聖森路168號

# 國立臺北大學

## 作業環境監測報告

一、監測日期： 113 年 11 月 04 日

二、起迄時間： 09:00 ~ 15:00

三、監測方法：

※二氧化碳監測，以二氧化碳儀器進行監測，量測高度為人員呼吸帶。

四、監測處所：新北市三峽區大學路 151 號

五、監測結果(含位置圖)：如后

六、監測人員姓名：

賴慶倫

七、報告未經監測機構及客戶同意應不得複製。但全部複製者，不在此限。

祐大技術顧問股份有限公司



# 監 測 摘 要

—— 熱誠 · 服務 · 專業 · 負責 ——



祐大技術顧問股份有限公司

Yu Da Technical Consultant CO., LTD

勞動部認可作業環境監測機構

地址：(32046) 桃園市中壢區中央西路二段 168 號 2 樓

網址：<http://www.yuda.com.tw>

中壢公司：

電話：(03)4930034-251 傳真：(03)4927052

台中公司：

電話：(04)22060728 傳真：(04)22060115

## 摘要

### 一、直讀式儀器監測：

#### 1. 二氧化碳監測：

此次二氧化碳監測共 360 點，監測結果未發現超過標準值。



# 監 測 紀 錄

—— 熱誠 · 服務 · 專業 · 負責 ——

# 作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(人文大樓)

監測日期：113年11月04日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6022)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
B1F-1	走道	536	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
B1F-2	走道	582		
1F-1	走道	456		
1F-2	文 1F11 教室	682		
1F-3	文 1F10 教室	658		
1F-4	走道	516		
2F-1	走道	551		
2F-2	文 2F11 教室	782		
2F-3	文 2F10 教室	477		
2F-4	文 2F09 教室	815		
2F-5	文 2F07 教室	796		
2F-6	走道	491		
2F-7	文 2F02 教室	693		
3F-1	走道	544		
3F-2	文 3F12 教室	672		
3F-3	文 3F09 教室	692		
3F-4	語言中心	552		
3F-5	走道	596		
3F-6	文 3F01 教室	732		
3F-7	多媒體語言自學中心	682		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：甲化賴慶倫  
技術士

MEQS-02-008-06

# 作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(人文大樓)

監測日期：113年11月04日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6022)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
4F-1	走道	446	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
4F-2	文 4F09 教室	796		
4F-3	文 4F07 教室	762		
4F-4	文 4F06 教室	573		
4F-5	走道	479		
4F-6	語言中心	580		
5F-1	走道	504		
5F-2	走道	439		
5F-3	文 5F07 教室	474		
5F-4	文 5F06 教室	631		
6F-1	走道	516		
6F-2	走道	492		
6F-3	應用外語學系辦公室	502		
6F-4	應用外語學系主任辦公室	508		
7F-1	走道	589		
7F-2	文 7F20 研討室	565		
7F-3	文 7F18 研討室	632		
7F-4	走道	482		
7F-5	中國文學系辦公室	682		
8F-1	走道	435		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：

甲化賴慶倫  
技術士

MEQS-02-008-06

# 作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(人文大樓)

監測日期：113年11月04日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6022)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
8F-2	研討室	483	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
8F-3	歷史學系辦公室	547		
8F-4	歷史學系主任辦公室	523		
8F-5	民俗藝術與文化資產研究所辦公室	472		
8F-6	民俗藝術與文化資產研究所所長辦公室	532		
8F-7	走道	428		
8F-8	文物展示室	492		
9F-1	走道	483		
9F-2	師資培育中心	575		
9F-3	走道	462		
10F-1	走道	582		
10F-2	走道	538		
10F-3	人文學院辦公室	692		
10F-4	人文學院院長辦公室	415		
11F-1	走道	507		
12F-1	走道	479		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：甲化賴慶倫  
技術士

MEQS-02-008-06



# 作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(商學大樓)

監測日期：113年11月04日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6022)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
B1F-1	社團練習室	668	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
B1F-2	機電辦公室	762		
1F-1	商 1F15 教室	636		
1F-2	商 1F11 教室	572		
1F-3	商 1F09 教室	535		
1F-4	商 1F05 教室	865		
1F-5	商 1F04 教室	519		
2F-1	商 2F09 教室	636		
2F-2	商 2F12 教室	506		
2F-3	商 2F06 教室	506		
2F-4	梯廳	441		
2F-5	商 2F05 教室	453		
2F-6	商 2F02 教室	512		
3F-1	商 3F11 教室	506		
3F-2	商 3F10 教室	432		
3F-3	梯廳	459		
3F-4	休閒運動管理學系辦公室	424		
3F-5	商學院辦公室	451		
3F-6	商學院院長辦公室	458		
4F-1	商學院多功能演講廳(施工中)	499		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：甲化賴慶倫  
技術士

MEQS-02-008-06

# 作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(商學大樓)

監測日期：113年11月04日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6022)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
4F-2	梯廳	484	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
5F-1	商 5F01 教室	451		
5F-2	商 5F02 教室	862		
5F-3	企業管理學系辦公室	455		
5F-4	企業管理學系會議室	435		
5F-5	企業管理學系主任辦公室	436		
6F-1	研究生研究室	582		
6F-2	商 6F01 教室	438		
6F-3	商 6F02 教室	449		
6F-4	會計學系辦公室	520		
6F-5	會計學系主任辦公室	499		
7F-1	網路行銷研究室	762		
7F-2	商 7F01 教室	597		
7F-3	商 7F02 教室	742		
7F-4	統計學系辦公室	550		
7F-5	統計學系主任辦公室	532		
8F-1	國際企業研究所所長辦公室	532		
8F-2	國際企業研究所辦公室	686		
8F-3	資訊管理研究所所長辦公室	532		
8F-4	資訊管理研究所辦公室	762		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：

甲化賴慶倫  
技術士

MEQS-02-008-06

# 作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(商學大樓)

監測日期：113年11月04日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6022)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
8F-5	商 8F01 教室	596	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
8F-6	商 8F02 教室	433		
8F-7	金融與合作經營學系辦公室	419		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：甲化賴慶倫  
技術士賴慶倫

# 作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(公共事務學院)

監測日期：113年11月04日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6021)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
1F-1	127 小階梯教室	596	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
1F-2	130 普通教室	623		
1F-3	116 普通教室	584		
1F-4	114 普通教室	619		
1F-5	115 普通教室	827		
1F-6	103 普通教室	757		
1F-7	101 普通教室	572		
2F-1	236 普通教室	588		
2F-2	239 普通教室	785		
2F-3	227 普通教室	1123		
2F-4	226 普通教室	1021		
2F-5	222 學院辦公室	676		
2F-6	214 公用研討室	594		
2F-7	202 公用研討室	586		
2F-8	204 公用研討室	612		
3F-1	336 教授辦公室	537		
3F-2	333 研究生研究室	525		
3F-3	318 系辦公室	646		
3F-4	355 研究生研究室	609		
3F-5	350 學會辦公室	563		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：

MEQS-02-008-06

# 作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(公共事務學院)

監測日期：113年11月04日


監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6021)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
4F-1	437 學會辦公室	583	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
4F-2	418 系辦公室	610		
4F-3	444 研究生研究室	593		
4F-4	442 研究生研究室	584		
4F-5	448 研究生研究室	574		
4F-6	450 研究生研究室	569		
5F-1	532 公共研究室	586		
5F-2	走道	550		
5F-3	516 系辦公室	568		
5F-4	514 閱覽室	554		
5F-5	走道	538		
6F-1	612 研究生研究室	533		
6F-2	633 研究生研究室	532		
6F-3	608 研究生研究室	556		
6F-4	632 所辦公室	524		
6F-5	629 規劃作業教室	513		
7F-1	走道	533		
7F-2	710 所辦公室	541		
7F-3	705 教授辦公室	861		
7F-4	733 研究生研究室	523		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：

MEQS-02-008-06

# 作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(公共事務學院)

監測日期：113年11月04日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6021)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
8F-1	走道	523	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
8F-2	826 土地與環境規劃研究中心辦公室	519		
8F-3	806 師生交誼廳	538		
8F-4	830 空間資訊室	557		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：

MEQS-02-008-06

# 作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(法律學院)

監測日期：113年11月04日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6021)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
1F-1	比較法資料中心	570	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
1F-2	走道	562		
1F-3	師生聯誼空間	623		
1F-4	國際法學社	561		
1F-5	走道	564		
2F-1	走道	547		
2F-2	225 教室	605		
2F-3	217 教室	614		
2F-4	215 教室	669		
2F-5	走道	682		
2F-6	202 教室	1039		
3F-1	313 法律學院學生閱覽室	563		
3F-2	313 法律學院學生閱覽室	568		
3F-3	312 法律學院學生閱覽室	588		
3F-4	311 法律學院學生閱覽室	549		
3F-5	318 研究室	847		
3F-6	305 研究室	583		
4F-1	420 研究室	577		
4F-2	421 研究室	563		
4F-3	414 教室	1084		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：

職業衛生技師 朱國運

MEQS-02-008-06

# 作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(法律學院)

監測日期：113年11月04日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6021)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
4F-4	公共自習室	653	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
4F-5	407 研究室	582		
5F-1	走道	542		
5F-2	531 研究室	551		
5F-3	518 研究室	559		
5F-4	513 研究室	576		
5F-5	512 研究室	557		
5F-6	走道	549		
6F-1	624 聯合辦公室	557		
6F-2	走道	553		
6F-3	617 資源教室	576		
6F-4	612 院長室	569		
6F-5	610 法律學系辦公室	594		
6F-6	走道	558		
7F-1	走道	537		
7F-2	728 教授辦公室(門口)	538		
7F-3	709 教授辦公室(門口)	541		
7F-4	706 教授辦公室(門口)	540		
7F-5	走道	529		
8F-1	走道	532		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：職業衛生師朱國運

MEQS-02-008-06



# 作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(法律學院)

監測日期：113年11月04日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6021)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
8F-2	838 教授辦公室	549	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
8F-3	831 教授辦公室	551		
8F-4	走道	576		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：

# 作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(行政大樓)

監測日期：113年11月04日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6022)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
B1F-1	永續辦公室	526	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
B1F-2	走道	502		
1F-1	健康中心	476		
1F-2	文書組	418		
1F-3	營繕組	612		
1F-4	出納組	493		
2F-1	學務長辦公室	562		
2F-2	學務長秘書室	633		
2F-3	學生事務處	762		
2F-4	軍訓室	577		
2F-5	總務長辦公室	502		
2F-6	總務長秘書室	519		
2F-7	總務處	779		
3F-1	教務長辦公室	608		
3F-2	綜合業務組	762		
3F-3	教務處	826		
3F-4	環境組	476		
3F-5	職涯發展中心	466		
3F-6	教學發展中心	742		
3F-7	綜合企劃組	529		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：甲化賴慶倫  
技術士賴慶倫

MEQS-02-008-06

# 作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(行政大樓)

監測日期：113年11月04日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6022)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
3F-8	通識教育中心	472	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
3F-9	研發長秘書室	527		
3F-10	校務研究辦公室	583		
4F-1	國際事務處	625		
4F-2	梯廳	472		
5F-1	校友中心	547		
5F-2	主計室辦公室	563		
5F-3	人事室辦公室	672		
6F-1	校長室	426		
6F-2	校長秘書室	574		
6F-3	學術副校長室	526		
6F-4	學術副校長秘書室	532		
6F-5	秘書室	547		
6F-6	行政副校長室	496		
6F-7	行政副校長秘書室	575		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：甲化賴慶倫  
技術士賴慶倫

MEQS-02-008-06


# 作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(社會科學大樓)

監測日期：113年11月04日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6022)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
B1F-1	B01 階梯教室	632	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
B1F-2	B02 階梯教室	786		
B1F-3	閱覽室	506		
1F-1	112 教室	676		
1F-2	110 教室	695		
1F-3	102 教室	753		
1F-4	107 教室	672		
1F-5	103 階梯教室	582		
1F-6	104 階梯教室	536		
2F-1	210 教室	582		
2F-2	205 教室	603		
2F-3	202 教室	531		
2F-4	208 教室	526		
2F-5	206 教室	612		
2F-6	大數據與智慧城市研究中心	531		
3F-1	經濟學系主任辦公室	699		
3F-2	經濟學系辦公室	822		
3F-3	碩士研究室	576		
3F-4	共用閱覽室	533		
3F-5	經濟學系助理室	551		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：甲化賴慶倫  
技術士

MEQS-02-008-06

# 作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(社會科學大樓)

監測日期：113年11月04日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6022)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
4F-1	永續創新國際學院院長辦公室	583	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
4F-2	永續創新國際學院辦公室	852		
4F-3	碩士研究室	632		
4F-4	會議室	736		
5F-1	犯罪學研究所會議室	532		
5F-2	犯罪學研究所所長辦公室	508		
5F-3	犯罪學研究所辦公室	553		
5F-4	共用閱覽室	472		
5F-5	研討室	502		
6F-1	專業教室	702		
6F-2	社會學系會議室	612		
6F-3	社會學系主任辦公室	589		
6F-4	社會學系辦公室	777		
7F-1	社會工作學系會議室	572		
7F-2	社會工作學系主任辦公室	661		
7F-3	社會工作學系辦公室	729		
7F-4	碩士研究室	527		
8F-1	多功能空間	482		
8F-2	USR&UFO 計劃辦公室	795		
8F-3	社會科學院院長辦公室	482		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：甲化賴慶倫  
技術士賴慶倫

MEQS-02-008-06

# 作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(社會科學大樓)

監測日期：113年11月04日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6022)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
8F-4	社會科學院辦公室	532	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：甲化賴慶倫  
技術士


# 作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(圖書大樓)

監測日期：113年11月04日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6021)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
1F-1	服務櫃台	606	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
1F-2	多媒體及閱報區	604		
1F-3	寰宇開卷專區	606		
1F-4	現刊區	604		
2F-1	藝文展覽區	583		
2F-2	閱讀區	611		
2F-3	閱讀區	601		
2F-4	閱讀區	594		
3F-1	閱讀區	605		
3F-2	閱讀區	606		
3F-3	閱讀區	604		
3F-4	閱讀區	604		
3F-5	閱讀區	609		
3F-6	閱讀區	602		
4F-1	閱讀區	540		
4F-2	閱讀區	542		
4F-3	閱讀區	552		
4F-4	閱讀區	536		
4F-5	閱讀區	537		
5F-1	閱讀區	570		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：職業衛生技師朱國運

MEQS-02-008-06

# 作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(圖書大樓)

監測日期：113年11月04日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6021)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
5F-2	閱讀區	568	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
5F-3	閱讀區	562		
5F-4	閱讀區	551		
5F-5	中文過期期刊區	529		
5F-6	中文過期期刊區	531		
6F-1	採編組	683		
6F-2	506 秘書室	744		
6F-3	會議室	562		
6F-4	校史館	582		
6F-5	校史館	858		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：

MEQS-02-008-06




# 作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(資訊大樓)

監測日期：113年11月04日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6021)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
B1F-1	演講廳	561	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
B1F-2	大廳	546		
B1F-3	創創聚場	538		
B1F-4	歐趴室	494		
2F-1	研究發展組	775		
2F-2	系統組	837		
2F-3	主任室	538		
2F-4	作業組	599		
2F-5	行政及諮詢組	543		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：技師朱國運

MEQS-02-008-06

# 作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(綜合體育館暨活動中心)

監測日期：113年11月04日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6021)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
B1F-1	走道	560	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
B1F-2	B1F29 辦公室	540		
B1F-3	櫃台	562		
B1F-4	游泳池	537		
1F-1	走道	557		
1F-2	場地器材組辦公室	583		
1F-3	運動中心辦公室	712		
1F-4	運動表現訓練中心	742		
2F-1	走道	536		
2F-2	體適能中心(櫃台)	1104		
2F-3	體適能中心	1121		
3F-1	走道	529		
3F-2	體育辦公室	531		
3F-3	體育主任辦公室	524		
3F-4	走道	528		
3F-5	飛輪教室	553		
4F-1	社團辦公室	537		
4F-2	走道	535		
4F-3	社團辦公室	558		
4F-4	社團辦公室	595		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：

MEQS-02-008-06

# 作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(音律電機資訊大樓)

監測日期：113年11月04日


監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6021)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
B1F-1	資工系學會辦公室	534	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
B1F-2	電機系學會辦公室	541		
B1F-3	通訊系學會辦公室	752		
1F-1	106 教室	563		
1F-2	105 教室	544		
1F-3	104 教室	646		
1F-4	101 教室	678		
1F-5	102 教室	552		
2F-1	208 教室	558		
2F-2	207 教室	561		
2F-3	206 教室	584		
2F-4	204 教室	598		
2F-5	203 教室	914		
3F-1	電資學院儲藏室	556		
3F-2	316 教師休息室	594		
3F-3	315 通訊系辦公室	605		
3F-4	313 電機系辦公室	619		
3F-5	走道	571		
4F-1	走道	541		
4F-2	410 電子電路暨數位系統實驗室	605		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：

MEQS-02-008-06

# 作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(音律電機資訊大樓)

監測日期：113年11月04日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6021)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
4F-3	走道	587	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
4F-4	403 資工系專題製作研究室	647		
4F-5	402 通訊系專題製作研究室	764		
4F-6	401 機械系專題製作研究室	662		
5F-1	走道	559		
5F-2	513 嵌入式系統與應用實驗室	764		
5F-3	走道	536		
5F-4	511 分散及行動力計算實驗室	644		
5F-5	503 無線和行動網路實驗室	541		
6F-1	走道	574		
6F-2	619 智慧車電系統	553		
6F-3	走道	542		
6F-4	608 前瞻科技研究基地 I	645		
6F-5	607 智慧建模與控制實驗室	614		
7F-1	教師休息室	561		
7F-2	走道	558		
7F-3	走道	549		
8F-1	走道	543		
8F-2	走道	540		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：職業衛生技師朱國運

MEQS-02-008-06