

國立臺北大學

作業環境監測報告

一、監測日期： 114 年 05 月 06 日

二、起迄時間： 09:00 ~ 15:00

三、監測方法：

※二氧化碳監測，以二氧化碳儀器進行監測，量測高度為人員呼吸帶。

四、監測處所：新北市三峽區大學路 151 號

五、監測結果(含位置圖)：如后

六、報告簽署人及發行日期：

葉新輝 114.6.16

七、報告未經監測機構及客戶同意應不得複製。但全部複製者，不在此限。



監 測 摘 要

—— 熱誠 · 服務 · 專業 · 負責 ——



祐大技術顧問股份有限公司
Yu Da Technical Consultant CO., LTD

勞動部認可作業環境監測機構

地址：(32046) 桃園市中壢區中央西路二段 168 號 2 樓

網址：<http://www.yuda.com.tw>

中壢公司：

電話：(03)4930034-251 傳真：(03)4927052

台中公司：

電話：(04)22060728 傳真：(04)22060115

摘要

一、直讀式儀器監測：

1. 二氧化碳監測：

此次二氧化碳監測共 360 點，監測結果未發現超過標準值則結果



監 測 紀 錄

熱誠 · 服務 · 專業 · 負責


作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(人文大樓)

監測日期：114 年 05 月 06 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6026)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
B1F-1	走道	564	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
B1F-2	走道	593		
1F-1	走道	585		
1F-2	文 1F11 教室	608		
1F-3	文 1F10 教室	587		
1F-4	走道	613		
2F-1	走道	561		
2F-2	文 2F11 教室	873		
2F-3	文 2F10 教室	752		
2F-4	文 2F09 教室	810		
2F-5	文 2F07 教室	798		
2F-6	走道	602		
2F-7	文 2F02 教室	833		
3F-1	走道	542		
3F-2	文 3F12 教室	558		
3F-3	文 3F09 教室	586		
3F-4	語言中心	685		
3F-5	走道	601		
3F-6	文 3F01 教室	733		
3F-7	多媒體語言自學中心	785		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：甲物甲化葉承澤
技術士

MEQS-02-008-06

作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(人文大樓)

監測日期：114 年 05 月 06 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6026)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
4F-1	走道	586	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
4F-2	文 4F09 教室	593		
4F-3	文 4F07 教室	793		
4F-4	文 4F06 教室	812		
4F-5	走道	582		
4F-6	語言中心	592		
5F-1	走道	601		
5F-2	走道	604		
5F-3	文 5F07 教室	714		
5F-4	文 5F06 教室	789		
6F-1	走道	591		
6F-2	走道	590		
6F-3	應用外語學系辦公室	592		
6F-4	應用外語學系主任辦公室	598		
7F-1	走道	589		
7F-2	文 7F20 研討室	580		
7F-3	文 7F09 研討室	782		
7F-4	走道	617		
7F-5	中國文學系辦公室	610		
8F-1	走道	565		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：甲物甲化葉承澤
技術士葉承澤

MEQS-02-008-06

作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(人文大樓)

監測日期：114 年 05 月 06 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6026)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
8F-2	研討室	575	二氧化碳 容許暴露 標準 5000ppm	
8F-3	歷史學系辦公室	620		
8F-4	歷史學系主任辦公室	611		
8F-5	民俗藝術與文化資產研究所辦公室	619		
8F-6	民俗藝術與文化資產研究所所長辦公室	622		
8F-7	走道	574		
8F-8	文物展示室	568		
9F-1	走道	562		
9F-2	師資培育中心	662		
9F-3	走道	573		
10F-1	走道	579		
10F-2	走道	581		
10F-3	人文學院辦公室	593		
10F-4	人文學院院長辦公室	579		
11F-1	走道	567		
12F-1	走道	571		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：甲物甲化葉承澤
技術士

MEQS-02-008-06

作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(商學大樓)

監測日期：114 年 05 月 06 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6026)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
B1F-1	社團練習室	620	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
B1F-2	機電辦公室	626		
1F-1	商 1F15 教室	884		
1F-2	商 1F11 教室	935		
1F-3	商 1F09 教室	815		
1F-4	商 1F05 教室	752		
1F-5	商 1F04 教室	591		
2F-1	商 2F09 教室	748		
2F-2	商 2F12 教室	731		
2F-3	商 2F06 教室	889		
2F-4	梯廳	589		
2F-5	商 2F05 教室	898		
2F-6	商 2F02 教室	931		
3F-1	商 3F11 教室	585		
3F-2	商 3F10 教室	583		
3F-3	梯廳	594		
3F-4	休閒運動管理學系辦公室	592		
3F-5	商學院辦公室	596		
3F-6	商學院院長辦公室	604		
4F-1	商 4F01 教室	593		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：甲物甲化葉承澤
技術士

MEQS-02-008-06

作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(商學大樓)

監測日期：114 年 05 月 06 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6026)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
4F-2	梯廳	600	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
5F-1	商 5F01 教室	627		
5F-2	商 5F02 教室	737		
5F-3	企業管理學系辦公室	814		
5F-4	企業管理學系會議室	606		
5F-5	企業管理學系主任辦公室	596		
6F-1	研究生研究室	581		
6F-2	商 6F01 教室	680		
6F-3	商 6F02 教室	567		
6F-4	會計學系辦公室	594		
6F-5	會計學系主任辦公室	602		
7F-1	網路行銷研究室	569		
7F-2	商 7F01 教室	623		
7F-3	商 7F02 教室	758		
7F-4	統計學系辦公室	656		
7F-5	統計學系主任辦公室	629		
8F-1	國際企業研究所所長辦公室	548	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
8F-2	國際企業研究所辦公室	566		
8F-3	資訊管理研究所所長辦公室	556		
8F-4	資訊管理研究所辦公室	568		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：甲物甲化葉承澤
技術士葉承澤

MEQS-02-008-06


作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(商學大樓)

監測日期：114 年 05 月 06 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6026)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
8F-5	商 8F01 教室	743	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
8F-6	商 8F02 教室	676		
8F-7	金融與合作經營學系辦公室	649		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：甲物甲化葉承澤
技術士

MEQS-02-008-06

作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(公共事務學院)

監測日期：114 年 05 月 06

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6025)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
1F-1	127 小階梯教室	845	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
1F-2	130 普通教室	871		
1F-3	116 普通教室	673		
1F-4	114 普通教室	645		
1F-5	115 普通教室	724		
1F-6	103 普通教室	651		
1F-7	101 普通教室	745		
2F-1	236 普通教室	714		
2F-2	239 普通教室	610		
2F-3	227 普通教室	762		
2F-4	226 普通教室	645		
2F-5	222 學院辦公室	606		
2F-6	214 公用研討室	642		
2F-7	202 公用研討室	589		
2F-8	204 公用研討室	584		
3F-1	336 教授辦公室(門口)	512		
3F-2	333 研究生研究室(門口)	555		
3F-3	318 系辦公室	861		
3F-4	355 研究生研究室	548		
3F-5	350 學會辦公室	564		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：黃滯儀
技術士(甲)物甲化

MEQS-02-008-06

作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(公共事務學院)

監測日期：114 年 05 月 06 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6025)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
4F-1	437 學會辦公室	701	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
4F-2	418 系辦公室	860		
4F-3	444 研究生研究室	689		
4F-4	442 研究生研究室	712		
4F-5	448 研究生研究室	661		
4F-6	450 研究生研究室	573		
5F-1	532 公用研究室(門口)	539		
5F-2	走道	549		
5F-3	516 系辦公室	550		
5F-4	538 學會辦公室	545		
5F-5	走道	539		
6F-1	612 研究生研究室(門口)	571		
6F-2	634 研究生研究室	687		
6F-3	608 研究生研究室	589		
6F-4	632 所辦公室	550		
6F-5	630 規劃作業教室	713		
7F-1	走道	620		
7F-2	710 所辦公室	632		
7F-3	705 教授辦公室	604		
7F-4	733 研究生研究室	594		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：黃滯儀
甲物甲化黃滯儀
技術士

MEQS-02-008-06


作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(公共事務學院)

監測日期：114 年 05 月 06 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6025)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
8F-1	走道	611	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
8F-2	826 土地與環境規劃研究中心辦公室	668		
8F-3	806 師生交誼廳	642		
8F-4	830 空間資訊室(門口)	614		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：甲物甲化黃滯儀
技術士

MEQS-02-008-06

作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(法律學院)

監測日期：114 年 05 月 06 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6025)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
1F-1	比較法資料中心	656	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
1F-2	走道	626		
1F-3	師生聯誼空間	681		
1F-4	國際法學社	609		
1F-5	走道	676		
2F-1	走道	772		
2F-2	227 教室	871		
2F-3	216 教室	766		
2F-4	213 教室	755		
2F-5	走道	672		
2F-6	202 教室	841		
3F-1	313 法律學院學生閱覽室	604		
3F-2	313 法律學院學生閱覽室	627		
3F-3	312 法律學院學生閱覽室	632		
3F-4	311 法律學院學生閱覽室	612		
3F-5	318 研究室	641		
3F-6	305 研究室	601		
4F-1	420 研究室	618		
4F-2	421 研究室	615		
4F-3	414 教室	595		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：黃滯儀
技術士

MEQS-02-008-06


作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(法律學院)

監測日期：114 年 05 月 06 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6025)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
4F-4	406 研究室	612	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
4F-5	407 研究室	602		
5F-1	走道	569		
5F-2	531 研究室	606		
5F-3	530 研究室	697		
5F-4	508 研究室	593		
5F-5	512 研究室	596		
5F-6	走道	644		
6F-1	624 聯合辦公室	584		
6F-2	走道	578		
6F-3	617 資源教室	745		
6F-4	612 院長室	585		
6F-5	610 法律學系辦公室	573		
6F-6	走道	541		
7F-1	走道	534		
7F-2	728 教授辦公室(門口)	596		
7F-3	709 教授辦公室(門口)	616		
7F-4	704 教授辦公室(門口)	570		
7F-5	走道	527		
8F-1	走道	550		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：黃滄儀 技術士

MEQS-02-008-06

作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(法律學院)

監測日期：114 年 05 月 06 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6025)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
8F-2	841 教授辦公室	596	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
8F-3	831 教授辦公室	481		
8F-4	走道	464		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：黃滄儀

MEQS-02-008-06


作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(行政大樓)

監測日期：114 年 05 月 06 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6026)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
B1F-1	永續辦公室	582	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
B1F-2	走道	577		
1F-1	健康中心	613		
1F-2	文書組	650		
1F-3	營繕組	670		
1F-4	出納組	736		
2F-1	學務長辦公室	643		
2F-2	學務長秘書室	686		
2F-3	學生事務處	658		
2F-4	軍訓室	669		
2F-5	總務長辦公室	626		
2F-6	總務長秘書室	615		
2F-7	總務處	760		
3F-1	教務長辦公室	610		
3F-2	綜合業務組	589		
3F-3	教務處	582		
3F-4	環境組	593		
3F-5	職涯發展中心	650		
3F-6	教學發展中心	595		
3F-7	綜合企劃組	564		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：甲物甲化葉承澤
技術士葉承澤

MEQS-02-008-06

作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(行政大樓)

監測日期：114 年 05 月 06 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6026)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
3F-8	通識教育中心	599	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
3F-9	研發長秘書室	580		
3F-10	校務研究辦公室	615		
4F-1	國際事務處	664		
4F-2	梯廳	611		
5F-1	校友中心	610		
5F-2	主計室辦公室	836		
5F-3	人事室辦公室	578		
6F-1	校長室	558		
6F-2	校長秘書室	600		
6F-3	學術副校長室	601		
6F-4	學術副校長秘書室	559		
6F-5	秘書室	551		
6F-6	行政副校長室	557		
6F-7	行政副校長秘書室	585		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：甲物甲化葉承澤
技術士

MEQS-02-008-06


作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(社會科學大樓)

監測日期：114 年 05 月 06 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6026)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
B1F-1	B01 階梯教室	594	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
B1F-2	B02 階梯教室	574		
B1F-3	閱覽室	563		
1F-1	112 教室	810		
1F-2	110 教室	644		
1F-3	102 教室	770		
1F-4	107 教室	649		
1F-5	103 階梯教室	584		
1F-6	104 階梯教室	593		
2F-1	210 教室	560		
2F-2	209 教室	561		
2F-3	202 教室	573		
2F-4	207 教室	576		
2F-5	205 教室	896		
2F-6	高齡與社區研究中心	605		
3F-1	經濟學系主任辦公室	760		
3F-2	經濟學系辦公室	723		
3F-3	教師研究室	634		
3F-4	共用閱覽室	610		
3F-5	經濟學系助理室	976		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：甲物甲化葉承澤
技術士

MEQS-02-008-06

作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(社會科學大樓)

監測日期：114 年 05 月 06 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6026)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
4F-1	永續創新國際學院院長辦公室	633	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
4F-2	永續創新國際學院學程辦公室	982		
4F-3	碩士研究室	640		
4F-4	永續創新國際學院辦公室	713		
5F-1	犯罪學研究所會議室	578		
5F-2	犯罪學研究所所長辦公室	635		
5F-3	犯罪學研究所辦公室	663		
5F-4	共用閱覽室	577		
5F-5	研討室	618		
6F-1	專業教室	629		
6F-2	社會學系會議室	612		
6F-3	社會學系主任辦公室	591		
6F-4	社會學系辦公室	585		
7F-1	社會工作學系會議室	681		
7F-2	社會工作學系主任辦公室	778		
7F-3	社會工作學系辦公室	720		
7F-4	教師研究室	697		
8F-1	多功能空間	603		
8F-2	USR&UFO 計劃辦公室	631		
8F-3	社會科學院院長辦公室	622		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：甲物甲化葉承澤
技術士

MEQS-02-008-06

作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(社會科學大樓)

監測日期：114 年 05 月 06 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6026)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
8F-4	社會科學院辦公室	628	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：甲物甲化葉承澤
技術士

MEQS-02-008-06

作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(圖書大樓)

監測日期：114 年 05 月 06

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6025)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
1F-1	服務櫃台	705	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
1F-2	多媒體及閱報區	716		
1F-3	寰宇開卷專區	712		
1F-4	現刊區	705		
2F-1	藝文展覽區	716		
2F-2	閱讀區	724		
2F-3	閱讀區	724		
2F-4	閱讀區	726		
3F-1	閱讀區	722		
3F-2	閱讀區	749		
3F-3	閱讀區	780		
3F-4	閱讀區	709		
3F-5	閱讀區	686		
3F-6	閱讀區	632		
4F-1	閱讀區	597		
4F-2	閱讀區	602		
4F-3	閱讀區	598		
4F-4	閱讀區	601		
4F-5	閱讀區	593		
5F-1	閱讀區	577		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：甲物甲化黃滄儀
技術士

MEQS-02-008-06

作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(圖書大樓)

監測日期：114 年 05 月 06 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6025)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
5F-2	閱讀區	888	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
5F-3	閱讀區	561		
5F-4	閱讀區	560		
5F-5	中文過期期刊區	557		
5F-6	中文過期期刊區	556		
6F-1	採編組	766		
6F-2	506 秘書室	561		
6F-3	會議室	700		
6F-4	校史館	648		
6F-5	校史館	656		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：甲物甲化黃滯儀
技術士黃滯儀

MEQS-02-008-06

作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(資訊大樓)

監測日期：114 年 05 月 06 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6025)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
B1F-1	演講廳	570	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
B1F-2	大廳	572		
B1F-3	創創聚場	566		
B1F-4	創業基地	609		
2F-1	研究發展組	749		
2F-2	系統組	980		
2F-3	主任室	612		
2F-4	作業組	630		
2F-5	行政及諮詢組	591		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：甲物甲化黃滯儀
技術士
MEQS-02-008-06

作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(綜合體育館暨活動中心)

監測日期：114 年 05 月 06 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6025)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
B1F-1	走道	640	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
B1F-2	B1F29 辦公室	641		
B1F-3	櫃台	630		
B1F-4	游泳池	638		
1F-1	走道	633		
1F-2	場地器材組辦公室	622		
1F-3	運動中心辦公室	699		
1F-4	運動表現訓練中心	724		
2F-1	走道	541		
2F-2	體適能中心(櫃台)	1166		
2F-3	體適能中心	1179		
3F-1	走道	603		
3F-2	體育辦公室	637		
3F-3	體育主任辦公室	598		
3F-4	走道	620		
3F-5	飛輪教室	782		
4F-1	走道	586		
4F-2	走道	625		
4F-3	社團辦公室	593		
4F-4	社團辦公室	575		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：

甲物甲化廿淨儀
技術士黃滄儀

MEQS-02-008-06

作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(音律電機資訊大樓)

監測日期：114 年 05 月 06 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6025)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
B1F-1	資工系學會辦公室	564	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
B1F-2	電機系學會辦公室	599		
B1F-3	通訊系學會辦公室	550		
1F-1	106 教室	916		
1F-2	105 教室	864		
1F-3	104 教室	832		
1F-4	101 教室	476		
1F-5	102 教室	642		
2F-1	208 教室	597		
2F-2	207 教室	657		
2F-3	206 教室	691		
2F-4	204 教室	674		
2F-5	203 教室	791		
3F-1	電資學院儲藏室	609		
3F-2	前瞻科技研究中心	587		
3F-3	315 通訊系辦公室	618		
3F-4	313 電機系辦公室	766		
3F-5	走道	541		
4F-1	走道	591		
4F-2	410 電子電路暨數位系統實驗室	754		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：黃清儀
技術士

MEQS-02-008-06

作業環境監測紀錄

事業單位：國立臺北大學(音律電機資訊大樓)

監測日期：114 年 05 月 06 日

監測單位：祐大技術顧問股份有限公司

監測項目：二氧化碳(L6025)



監測編號	監測處所	監測結果(ppm)	標準值	備註
4F-3	走道	581	二氧化碳容許暴露標準 5000ppm	
4F-4	403 資工系專題製作研究室	631		
4F-5	402 通訊系專題製作研究室	606		
4F-6	401 機械系專題製作研究室	624		
5F-1	走道	592		
5F-2	513 嵌入式系統與應用實驗室	601		
5F-3	走道	600		
5F-4	511 分散及行動力計算實驗室	593		
5F-5	503 無線和行動網路實驗室(門口)	604		
6F-1	走道	575		
6F-2	619 智慧車電系統(門口)	945		
6F-3	走道	544		
6F-4	608 前瞻科技研究基地 I(門口)	548		
6F-5	607 智慧建模與控制實驗室	571		
7F-1	教師休息室(門口)	541		
7F-2	走道	604		
7F-3	走道	591		
8F-1	走道	629		
8F-2	走道	612		

備註：本報告僅對該數值負責，本數值僅代表當下所測得之值。

監測人員：

甲物甲化黃瀟儀
技術士

MEQS-02-008-06