

高教司所屬學校(丙組)「政府機關及學校用電效率提升計畫」114年1月至9月較112年(基期年)同期用電分析

序	名稱	基期年 EUI值	公告EUI 基準值	113至115年 節電目標	112年 1-9月用電量 (註1)	113年 1-9月用電量 (註1)	114年 1-9月用電量 (註1)	114年1-9月較112 年(基期年)同期用 電節約率	EUI值分析 (註2)		達標情形	
									114年預估 EUI值	114年EUI 目標值	達標	未達標
1	國立臺灣大學	100.4	105.0	較基期年EUI不成長	87,796,805	87,739,362	85,151,409	3.0%	97	100	V	
2	國立政治大學	75.0	80.0	較基期年EUI不成長	20,778,936	20,953,198	21,204,344	-2.0%	77	75		V
3	國立臺灣師範大學	64.0	80.0	較基期年EUI不成長	25,090,351	25,720,550	25,750,770	-2.6%	66	64		V
4	國立成功大學	76.5	80.0	較基期年EUI不成長	52,008,128	53,452,546	51,388,319	1.2%	76	77	V	
5	國立中興大學	89.8	98.0	較基期年EUI不成長	37,444,556	38,370,968	36,975,654	1.3%	89	90	V	
6	國立清華大學	98.4	98.0	257,454	46,587,450	47,438,050	46,381,503	0.4%	98	98	V	
7	國立中央大學	82.3	98.0	較基期年EUI不成長	26,926,270	27,416,243	26,851,506	2.1%	81	82	V	
8	國立中山大學	82.0	98.0	較基期年EUI不成長	21,520,980	22,187,864	20,444,620	5.0%	78	82	V	
9	國立中正大學	58.3	63.0	較基期年EUI不成長	19,123,820	20,390,328	19,052,296	0.4%	58	58	V	
10	國立臺灣海洋大學	84.3	98.0	較基期年EUI不成長	14,501,000	14,504,200	14,409,600	0.6%	84	84	V	
11	國立陽明交通大學	104.2	105.0	較基期年EUI不成長	67,114,730	64,555,161	61,708,993	8.1%	96	104	V	
12	國立東華大學	50.3	56.0	較基期年EUI不成長	17,500,870	15,332,904	15,645,374	10.6%	45	50	V	
13	國立暨南國際大學	53.8	56.0	較基期年EUI不成長	8,311,820	8,517,868	7,901,632	4.9%	51	54	V	
14	國立臺北大學	47.0	56.0	較基期年EUI不成長	11,195,831	10,877,796	10,613,164	5.2%	45	47	V	
15	國立嘉義大學	54.5	56.0	較基期年EUI不成長	15,900,591	16,569,689	15,084,226	5.1%	52	55	V	
16	國立高雄大學	30.9	56.0	較基期年EUI不成長	8,763,520	9,076,656	8,418,694	3.9%	30	31	V	
17	國立彰化師範大學	49.1	56.0	較基期年EUI不成長	8,960,463	9,916,998	8,965,924	-0.1%	49	49	V	
18	國立高雄師範大學	56.1	63.0	較基期年EUI不成長	9,620,623	10,037,042	9,264,218	3.7%	54	56	V	
19	國立臺灣藝術大學	74.4	77.0	較基期年EUI不成長	6,277,286	6,531,792	6,389,956	-1.8%	76	74	V	
20	國立臺北藝術大學	69.8	77.0	較基期年EUI不成長	6,612,501	6,469,856	6,393,848	3.3%	68	70	V	
21	國立宜蘭大學	50.8	56.0	較基期年EUI不成長	7,801,225	8,126,804	8,144,241	-4.4%	53	51		V
22	國立聯合大學	52.7	56.0	較基期年EUI不成長	8,127,344	8,430,616	8,280,552	1.8%	52	53	V	
23	國立臺南藝術大學	68.1	77.0	較基期年EUI不成長	5,035,848	4,848,580	4,689,672	6.9%	63	68	V	
24	國立臺北教育大學	60.0	63.0	較基期年EUI不成長	4,424,292	4,798,791	4,624,174	-4.5%	63	60		V
25	國立臺中教育大學	44.7	56.0	較基期年EUI不成長	4,149,715	4,313,609	4,218,367	-1.7%	45	45		V
26	國立臺南大學	57.4	63.0	較基期年EUI不成長	3,838,100	3,914,900	3,534,100	7.9%	53	57	V	
27	國立屏東大學	43.7	56.0	較基期年EUI不成長	7,578,110	7,846,881	7,655,616	-1.0%	44	44		V

序	名稱	基期年 EUI值	公告EUI 基準值	113至115年 節電目標	112年 1-9月用電量 (註1)	113年 1-9月用電量 (註1)	114年 1-9月用電量 (註1)	114年1-9月較112 年(基期年)同期用 電節約率	EUI值分析 (註2)		達標情形	
									114年預估 EUI值	114年EUI 目標值	達標	未達標
28	國立臺東大學	49.4	56.0	較基期年EUI不成長	7,868,253	8,247,988	7,509,309	4.6%	47	49	V	
29	國立體育大學	43.6	50.0	較基期年EUI不成長	4,562,308	4,756,404	5,301,988	-16.2%	51	44		V
30	國立臺灣體育運動大學	34.0	38.0	較基期年EUI不成長	2,477,045	2,605,037	2,332,408	5.8%	32	34	V	
31	國立金門大學	55.8	56.0	較基期年EUI不成長	3,378,000	3,311,400	3,055,600	9.5%	51	56	V	
合計					571,276,771	577,260,081	557,342,077	2.4%				

註1:為掌握各單位執行成效，本表用電資料由台電每月提供(帳單月份)，尚未扣除分攤單位用電數度，僅供參考；依「政府機關及學校用電效率提升計畫」規定，執行單位應每月紀錄用電資料，請執行單位先自行確認每月用電度數，倘為用電不佳，再行檢討。

註2:依「政府機關及學校用電效率提升計畫」四、(二)，如下

(1)基期年EUI高於公告基準(依執行業務類別分為85類，詳如本計畫附件2者)，以115年EUI降至公告基準為節電目標，並以基期年用電量為基準，應逐年達成「累計節電目標量」(即113年達成1/3節電目標量、114年達成2/3節電目標量、115年達成節電目標量)。

(2)基期年EUI未高於公告基準者，以及國民中學、國民小學、幼兒園，各年度EUI以較基期年EUI不成長為原則。

(3)執行機關(構)學校為醫療機構(含公立學校附設醫院)、安養機構、法務部所屬監獄/看守所/戒治/觀護及特殊教育學校等，其節電目標由其主管機關自行訂定及督導。

註3:以上用電資料倘有誤，請向本部委託單位財團法人台灣產業服務基金會柯柏年工程師修正(電話:02-7704-5215，E-MAIL: nien@ftis.org.tw)。

資料日期：114.10.31

高教司所屬事業機構(丁組)「政府機關及學校用電效率提升計畫」114年1月至9月較112年(基期年)同期用電分析

序	名稱	基期年 EUI值	公告 EUI期準值	113至115年 節電目標	112年 1-9月用電量(註1)	113年 1-9月用電量(註1)	114年 1-9月用電量(註1)	114年1-9月較112 年(基期年)同期用電 節約率	達標情形(註2)	
									達標	未達標
1	國立臺灣大學醫學院附設醫院	178.3	186.0	較基期年EUI不成長	76,018,292	76,775,099	74,385,110	2.1%	V	
2	國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院	233.4	277.0	較基期年EUI不成長	9,819,631	9,825,183	9,541,996	2.8%	V	
3	國立臺灣大學醫學院附設醫院北護分院	285.0	277.0	較基期年EUI不成長	2,010,700	1,987,200	1,826,500	9.2%	V	
4	國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院	159.4	194.0	較基期年EUI不成長	1,969,800	1,907,800	1,811,000	8.1%	V	
5	國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院	123.6	194.0	較基期年EUI不成長	24,271,840	24,891,000	24,065,480	0.9%	V	
6	國立臺灣大學生物資源暨農學院附設動物醫院	150.4	153.0	較基期年EUI不成長	823,200	835,800	772,900	6.1%	V	
7	國立成功大學醫學院附設醫院	370.6	274.0	較基期年EUI不成長	45,214,381	46,400,049	44,429,906	1.7%	V	
8	國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院	174.3	194.0	較基期年EUI不成長	4,625,600	4,534,400	4,523,314	2.2%	V	
9	國立陽明交通大學附設醫院	200.1	209.0	較基期年EUI不成長	11,821,600	12,189,616	12,227,264	-3.4%		V
10	國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院	217.7	223.0	較基期年EUI不成長	25,416,000	28,929,600	30,644,800	-20.6%		V
合計					201,991,044	208,275,747	204,228,270	-1.1%		

註1:為掌握各單位執行成效，本表用電資料由台電每月提供(帳單月份)，尚未扣除分攤單位用電數度，僅供參考；依「政府機關及學校用電效率提升計畫」規定，執行單位應每月紀錄用電資料，請執行單位先自行確認每月用電度數，另經濟部能源署尚未公告各單位公告基準值，爰本表先以該署112年12月提供各單位之版本推估，請各單位自行評估。**倘為用電不佳，再行檢討。**

註2:依「政府機關及學校用電效率提升計畫」四、(二)、(3)執行機關(構)學校為醫療機構(含公立學校附設醫院)、安養機構、法務部所屬監獄/看守所/戒治/觀護及特殊教育學校等，其節電目標由其主管機關自行訂定及督導。本部以較基期年EUI值為標準。

註3:以上用電資料倘有誤，請向本部委託單位財團法人台灣產業服務基金會柯柏年工程師修正(電話:02-7704-5215，E-MAIL:nien@ftis.org.tw)。